



**LNE**

Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES  
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 14 février 2013**

**N° N120235 - DE/2**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :** MUROS SINTETICOS DECORATIVOS S.L  
PI De Lentiscales - Carralaverde 57  
NAVARRETE - LA RIOJA 26370  
ESPAGNE

**Marque commerciale :** MSD PANELS

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Stratifié polyester/verre pigmenté.  
**Application :** Eléments de décoration pour les revêtements muraux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

**Masse :** ( 1365 ) kg/m<sup>3</sup>  
**Epaisseur :** ( De 4 à 6 ) mm  
**Coloris :** Divers

**Rapport d'essais :** N° N120235 - DE/2 du 14 février 2013

**Nature des essais :** Essai par rayonnement.

**Classement :** **M3**

**VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° N120235 - DE/2 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 14 février 2013

La Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Sophie THIEFRY



Réalisation de l'essai  
Marc LE QUERE  
La Responsable de l'essai

Emilie COLIN



Accréditation  
N° 1-0606  
Portée disponible  
Sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Laboratoire national de métrologie et d'essais**

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244  
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP